



LEGENDA:

- Prípojka NN káblom NYY-J 4x16mm2 uloženým v zemi, podľa STN 33 2000-5-52, hl. 70cm.
- Prípojková skriňa SPO inštalovaná na fasáde vo výške 60cm NT.
- Pred zahájením zemných prác je investor povinný vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete !

Napätie : 3PEN str. 50Hz, 400V/TN-C  
Ochrana pri poruche : Samočinným odpojením napájania, čl. 411.3, STN 33 2000-4-41  
Základná ochrana : Krytím a izoláciou, čl. A1,A2 STN 33 2000-4-41

VYPRACOVAL Ing. T. Ravas	ODP.PROJ.PROFESE Ing. T. Ravas	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Ing. J. Valentová		
OKRES: Senica		OBEC: Sobotište			
INVESTOR: Obec Sobotište					
CELKOVÁ OBNOVA HABÁNSKEHO MLYNA SOBOTIŠTE 486, par.č. 328  Elektroinštalácia				FORMAT	3 A4
				DATUM	19.08.2016
				STUPEN	P
				MERITKO	1:200
				ZAK.CISLO: 037/2016	
PRÍPOJKA NN				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				E - 1	